



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA

## Ufficio Prevenzione Incendi

CAP 30174 – Strada della Motorizzazione Civile, n.6  
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129  
[com.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.venezia@cert.vigilfuoco.it)

### Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223

[com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it)

**Fasc.Comando: P/ 59027/2**

Collegata prot. Comando 3578 del 18.02.2015

Spett.le

### Provincia di Venezia

Assessorato alle politiche ambientali  
c. a. Dott. Massimo Gattolin

[protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it)

### Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e il Trentino Alto Adige

#### CTR

VIA DANTE N.55

35100 – P A D O V A

[dir.veneto@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.veneto@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO:** Determinazione N 8754 del 30.01.2015 della Provincia di Venezia. Non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato dalla ditta Costa Bioenergie srl relativo all'ampliamento del costruendo deposito di oli minerali mediante realizzazione di uno stoccaggio di GPL di mc 9000 da realizzarsi in comune di Chioggia, in Loc Val da Rio.

In merito alla Determina di cui all'oggetto, si precisa che la relazione integrativa sulla sicurezza del traffico acqueo del porto di Chioggia, citata nella determina (pg 2) di cui all'oggetto nell'ambito del procedimento VIA, non è mai stata trasmessa al Comando o al Comitato Tecnico Regionale del Veneto, né al relatore del Comando incaricato dal CTR dell'istruttoria del Nulla Osta di Fattibilità.

Tale relazione pertanto, diversamente da quanto riportato nella Determina di cui all'oggetto, non è mai stata condivisa dal relatore del Comando il quale ne ignorava di fatto i contenuti.

Per i motivi sopra accennati, si richiede a Codesta Spettabile Provincia di provvedere ad una rettifica della Determina, eliminando il riferimento ad una qualsiasi condivisione da parte del Comando Vigili del Fuoco di Venezia della relazione presentata dalla Ditta Costa Bioenergie.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(MUNARO)

L'Istruttore Tecnico  
DVD F. Pilo